



平成23年10月4日

原子力安全対策課

担当者 今村

内線 1880 直通 0952-25-7081

E-mail: [genshiryokuanzentaisaku@pref.saga.lg.jp](mailto:genshiryokuanzentaisaku@pref.saga.lg.jp)

## 九州電力玄海原子力発電所4号機において 原子炉が自動停止しました

本日（10月4日）、九州電力株式会社から、以下のとおり連絡がありました。

玄海原子力発電所4号機において、本日13時40分、通常運転中のところ、「復水器真空異常低」の信号により蒸気タービンが停止したため、原子炉が自動停止した。

このことによる、環境への放射性物質の影響はない。

詳細な原因は調査中。

なお、原子炉は正常に冷却されている。

県としては、九州電力に対し、徹底した原因調査を行い、対策に万全を期すよう要請しました。