

質 問 書

| | | |
|--|--|---|
| <p>委託名</p> | <p>施設委第 2023-02 号 佐賀県東部工業用水道 亀の甲配水池場補修工事設計業務委託</p> | |
| <p>質問事項及び要旨</p> | | <p>回 答</p> |
| <p>特記仕様書 1-2 目的・業務内容 平成 18 年度 東工水構造物老朽診断調査で得た結果に基づき、補修工事設計を行うもので、現地調査のみを行い、追加の劣化調査はしないものと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>特記仕様書 3 その他 全ての配水池を同時に空にすることが出来ないため、各池片側ずつ確認を行う事、と記載がありますが 4 池の現地調査は 1 日で終了するものと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>金抜き設計書 旅費交通費の車賃及び日当の指定された単価があれば、提示をお願い致します。</p> | | <p>お見込みのとおりです。</p> <p>基山地区配水池及び立野地区配水池の内部確認については、各池片側ずつ確認を行うこととしており、4 池全ての現地調査の作業時間の合計は 1 日程度と見込んでおります。但し、別途委託で清掃業務及び配水池の水抜き水張りに時間を要します。</p> <p>旅費交通費の車賃については佐賀県職員等の旅費に関する条例第 16 条第 3 項の規定に基づいた単価。 日当については佐賀県職員等の旅費に関する条例第 17 条第 2 項の規定に基づいた単価。</p> |