

平成 28 年 12 月 5 日

原子力安全対策課

担当者 諸岡

内線 1880 直通 0952-25-7081

E-mail : genshiryokuanzentaisaku@pref.saga.lg.jp

九州電力玄海原子力発電所構内において

火災があったとの連絡がありました

本日（12月5日）、九州電力から、安全協定第6条に基づき、以下のとおり連絡がありましたので、お知らせします。

【九州電力からの報告内容】

- ・ 本日16時頃、九州電力玄海原子力発電所の正門付近において、建設機械（ミニバックホー）のエンジン部から発煙したため、消火器により消火した。
- ・ 16時45分、公設消防によって鎮火が確認された。
- ・ 本件によるけが人の発生や原子炉施設への影響はない。
- ・ 放射線モニタの指示に変動はなく、放射性物質による環境への影響はない。
- ・ 原因等については調査中。

(別紙)

玄海原子力発電所概要図（火災発生箇所）

