

平成 26 年 10 月 28 日

原子力安全対策課

担当者 森

内線 1880 直通 0952-25-7081

E-mail :genshiryokuanzentaisaku@pref.saga.lg.jp

九州電力玄海原子力発電所 3、4号機原子炉補助建屋内第一放射化学室において火災があったとの連絡がありました

本日（10月28日）、九州電力から、安全協定第6条に基づき、以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

【九州電力からの報告内容】

- ・ 本日（10月28日）、九州電力玄海原子力発電所 3、4号機（いずれも運転停止中）の原子炉補助建屋内にある、放射線測定、分析を行う第一放射化学室において、電気ブレーカー一部から発煙があり、直ちに消火器により消火した。
（消防署による鎮火確認済）
- ・ 本件によるけが人の発生や原子炉施設への影響はない。
- ・ また、放射線モニタの指示に変動はなく、放射性物質による環境への影響はない。
- ・ 原因等については調査中。