

# 佐賀県食肉センター管理厚生棟浄化槽解体及び新設工事 に対する質問・回答書

回答年月日：令和7年6月17日

質 問 事 項 及 び 要 旨	回 答
<p>① 工事名では浄化槽解体となっていますが、図面M-05では別途工事となっているようです。別途工事と考えて良いですか。また、内訳書産廃処分でFRP浄化槽0.3tが計上されているようですが、数量も少なく他の構造物の撤去は計上されていないようですが、どのように解釈すれば良いですか。</p> <p>② 撤去工事にて柵撤去が計上されていますが、柵の仕様がわかりませんので柵の仕様又は、設計金額の開示をお願いします。また、処分費が計上されていないようですが。</p> <p>③ 撤去工事にて污水管撤去が計上されていますが、処分費が計上されていないようですが。</p> <p>④ 高圧洗浄の設計金額の開示をお願いできないでしょうか。</p> <p>⑤ コンクリート殻の処分費金額の開示をお願いできないでしょうか。</p>	<p>①既存浄化槽の解体については、別途工事としています。</p> <p>②既存柵の仕様は、SC柵となっています。 処分については、本工事で行ってください。 処分に係る費用については、変更協議の対象とします。 なお、積算については、入札時積算数量及び別紙明細（切抜書）に基づき積算してください。</p> <p>③処分については、本工事で行ってください。 処分に係る費用については、変更協議の対象とします。 なお、積算については、入札時積算数量及び別紙明細（切抜書）に基づき積算してください。</p> <p>④5,430円/mです。</p> <p>⑤1,000円/m<sup>3</sup>です。</p>