

# 仕 様 書

## 1. 工事名

玄海水産振興センター波戸庁舎 海水取水ポンプ取替工事

## 2. 工事場所

佐賀県玄海水産振興センター波戸庁舎  
(唐津市鎮西町名護屋6966)

## 3. 工事の概要

### (1) 海水取水ポンプポンプ(No. 4)の更新工事

- ・機能が低下している海水取水ポンプ1台を更新(既存撤去、搬入据付)する。
- ・現在の横田製自吸式渦巻きポンプUHN-1230(口径125A, 出力18.5kw, 材質YST130N)またはその同等品とする。

### (2) システムとしての運転調整

- ・更新機だけでなく、システム全体(4台のポンプとインバータの組合せ)としての試運転調整を行うこと。

## 4. その他

施設内では生物を飼育中であり、工事中も十分量の揚水量を確保すること。

既存品の処分費を含めること。

仕様書に定める事項に疑義が生じた場合、協議して定めるものとする。