

物品仕様書

1 物品の名称、数量

スポットクーラー 102台

2 納品場所

別紙「納品場所一覧」のとおり

3 物品の規格等

本体及び付属品は全て新品とし、下記の仕様を満たすこと。

なお、参考品以外の物品で応札する場合、仕様を満たしていることが分かるカタログ等を添付の上、別に定める
応札物品承認申請書を提出すること。

項目		仕様
スポットクーラー		参考品：信越空調株式会社 移動式エアコン ヒエスポ MAC804C
本体	電源	単相200V 50/60Hz ELB30A
	相当馬力	3馬力
	定格能力	冷房：7.1kW以上、暖房：8.0kW以上
	消費電力	2.71kW以下
	外寸	(W)1,220mm以内、(D)800mm以内、(H)1,400mm以内
	重量	200kg以下
	吹出口	3口以上 各吹出口で上下左右の風向調整が可能なこと。
	風速	8.0m/s以上（吹出口での測定値）
	冷暖房噴出風量	24m ³ /min以上
	冷媒	フロンガスR32または同等以上の性能のもの
キョウタイ 筐体	アルミニウム製その他の素材で、体育館での使用（球技時の衝撃等）に耐えるもの	
送風機ファン	シロッコファン	
保護装置	吐出温度センサー、熱交換温度センサー、電流センサー、ヒューズ、ファンモーターマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ	
本体形状	室内機と室外機がパッケージングされた一体構造であること。	
その他	<ul style="list-style-type: none">・本体にタッチ式操作パネルが組み込まれていること。・タイマー機能（設定時刻での運転入・切）が内蔵されていること。・運転切忘れ防止のための機能が内蔵されていること。・消費電力量を表示可能なこと。・自己診断機能により故障表示が可能なこと。・インバーター制御を有すること。	
付属品	吸込口エアフィルター	2枚（本体取付1枚、予備1枚） ろ材：不織布 寸法：吸込口の形状に適合すること。
	コンセントプラグ（オス）	接地極付2P30A 引掛防水ゴムキャップ（圧着端子付） 本体の電源ケーブルに取り付けておくこと。
キャスト	4輪、トータルロック付、ゴム車輪、車輪一個あたり耐荷重70daN以上	
排気ダクト	排気口に取付可能、保温付きフレキシブルダクト 長さ2m 接続部材（フランジ等）を付属	
電源ケーブル	長さ15m 本体に取り付けておくこと。	
ドレンホース	長さ3m ドレンホース接続用ニップルを付属し、本体に接続しておくこと。	
書類	日本語の保証書及び取扱説明書	

5 アフターサービス

項目		内容
保証	保証期間	納品日から起算して1年間。 なお、メーカーで定めた保証期間が1年を超える場合はそれを適用する。
	保証内容	製品に起因する欠陥、使用による異常が発生した場合、保証期間内は無償で修理または代替機の提供を行うこと。 但し、次の場合は保証対象外とする。 (1) 天変その他やむを得ない理由により生じた故障、不具合 (2) 火気取り扱いにより生じた故障、不具合 (3) 誤用、故意等の人為的損傷により生じた故障、不具合 (4) その他、通常の使用以外により発生したと判断しうる故障、不具合 なお、保証範囲について疑義が生じた場合は、協議の上対応することとする。
修理	故障対応	故障や不具合が発生した場合は速やかに対応し、修理や代替機提供等の必要な措置をとること。

6 納品

- ・納入期限：令和8年12月18日（金曜日）
- ・搬入費や設置費等、納品に係る全ての経費を入札金額に含めること。
- ・納品期限前であっても担当課と打合せの上、可能な限り早めに納品すること。
- ・準備が出来次第、分割で順次納品すること。納品先の順序については契約後に発注者と協議すること。
- ・納品の際は、事前に学校と日時を調整し、体育館床面まで運搬すること。
- ・搬入、組立、設置を行った上で納品確認を行うこと（現場での組立可）。
- ・納品完了時、学校職員から納品の証明（サイン、押印等）を受領すること（書式は任意）。
- ・納品後、保管に不要な梱包材は持ち帰ること。

7 その他

- ・本仕様書に記載のない事項又は疑義のある事項については、発注者と受注者が協議して解決するものとする。

納品場所一覧

	エリア	学校名	棟名	納入台数	郵便番号	所在地	
1	佐賀市	佐賀東高等学校	第一体育館	2台	840-0016	佐賀市南佐賀3-11-15	
			第二体育館	2台			
2		佐賀西高等学校	体育館	2台	840-0041	佐賀市城内1-4-25	
3		佐賀北高等学校	体育館	2台	840-0851	佐賀市天祐2-6-1	
4		致遠館高等学校・致遠館中学校	高校体育館	2台	849-0919	佐賀市兵庫北4-1-1	
			中学校体育館	2台			
5		高志館高等学校	体育館	2台	840-0201	佐賀市大和町大字尼寺1698	
6		佐賀工業高等学校	体育館	2台	840-0841	佐賀市緑小路1-1	
7		佐賀商業高等学校	体育館	2台	840-0804	佐賀市神野東4-12-40	
8		盲学校	体育館	2台	840-0851	佐賀市天祐1-5-29	
9		ろう学校	体育館	2台	849-0936	佐賀市鍋島町大字森田321	
10	金立特別支援学校	体育館	2台	849-0906	佐賀市金立町大字金立2339-2		
11	大和特別支援学校	体育館	2台	840-0213	佐賀市大和町大字久留間3353		
12	唐津市	唐津東高等学校・唐津東中学校	高校体育館	2台	847-0028	唐津市鏡新開1	
			中学校体育館	2台			
13		唐津西高等学校	体育館	2台	847-0821	唐津市町田字大山田1992	
14		巖木高等学校	体育館	2台	849-3193	唐津市巖木町巖木727	
15		唐津南高等学校	体育館	2台	847-0824	唐津市神田字堤2629-1	
16		唐津工業高等学校	重層体育館	2台	847-0832	唐津市石志字中ノ尾3072-1	
17		唐津商業高等学校	体育館	2台	847-0064	唐津市元石町235-2	
18		唐津特別支援学校	体育館	2台	847-0002	唐津市山本788-12	
19		唐津特別支援学校 好学舎分校	体育館	2台	847-0001	唐津市双水2787-1	
20		鳥栖市	鳥栖高等学校・香楠中学校	高校体育館	2台	841-0038	鳥栖市古野町600-1
				中学校体育館	2台		
21			鳥栖工業高等学校	体育館	2台	841-0051	鳥栖市元町1918
22			鳥栖商業高等学校	体育館	2台	841-0076	鳥栖市平田町1110-8
23		鳥栖特別支援学校	体育館	2台	841-0071	鳥栖市原古賀町1307-1	
24		多久市	多久高等学校	重層体育館	2台	846-0002	多久市北多久町大字小侍23
25		伊万里市	伊万里高等学校	体育館	2台	848-0032	伊万里市二里町大里甲2600
26			伊万里実業高等学校 農林キャンパス	体育館	2台	848-0035	伊万里市二里町大里乙1414
27			伊万里実業高等学校 商業キャンパス	重層体育館	2台	848-0028	伊万里市脇田町1376
28			伊万里特別支援学校	体育館	2台	848-0023	伊万里市大坪町丙1427
29	武雄市	武雄高等学校	体育館	2台	843-0022	武雄市武雄町大字武雄5540-2	
30		武雄青陵中学校	体育館	2台	843-0021	武雄市武雄町大字永島13233-2	
31	鹿島市	鹿島高等学校 赤門学舎	体育館	2台	849-1311	鹿島市大字高津原462	
32		鹿島高等学校 大手門学舎	体育館	2台	849-1311	鹿島市大字高津原539	
33	小城市	小城高等学校	体育館	2台	845-0001	小城市小城町176	
34		牛津高等学校	体育館	2台	849-0303	小城市牛津町牛津274	
35	嬉野市	嬉野高等学校 塩田校舎	体育館	2台	849-1411	嬉野市塩田町大字馬場下甲1418	
36		嬉野高等学校 嬉野校舎	体育館	2台	843-0301	嬉野市嬉野町大字下宿甲700	
37		うれしの特別支援学校	体育館	2台	849-1425	嬉野市塩田町大字五町田甲2877-1	
38	神埼市	神埼高等学校	体育館	2台	842-0013	神埼市神埼町本告牟田3076-2	
39		神埼清明高等学校	体育館	2台	842-0012	神埼市神埼町横武2	
40	みやき町	三養基高等学校	体育館	2台	849-0101	三養基郡みやき町大字原古賀300-1	
41		中原特別支援学校	体育館	2台	849-0101	三養基郡みやき町大字原古賀7262-1	
42	玄海町	唐津青翔高等学校	体育館	2台	847-1422	東松浦郡玄海町大字新田1809-11	
43	有田町	有田工業高等学校	重層体育館	2台	844-0012	西松浦郡有田町桑古場乙2902	
44	大町町	白石高等学校 商業科キャンパス	体育館	2台	849-2101	杵島郡大町町大字大町2039	
45	白石町	白石高等学校 普通科キャンパス	体育館	2台	849-1101	杵島郡白石町大字今泉138-1	
46		佐賀農業高等学校	体育館	2台	849-1112	杵島郡白石町大字福田1660	
47	太良町	太良高等学校	体育館	2台	849-1602	藤津郡太良町大字多良4212-6	

計 47箇所

計 102台