

第14表(2) 特定建築物施設調査件数・不適合件数の状況

令和6年度

調 査 項 目		興行場		百貨店		店 舗		事務所		学 校		旅 館		その他	
		調査件数	不適合件数	調査件数	不適合件数	調査件数	不適合件数	調査件数	不適合件数	調査件数	不適合件数	調査件数	不適合件数	調査件数	不適合件数
空 気 環 境 ・ 空 気 調 和 の 調 整	総数	44	3	7	-	22	1	116	19	-	-	52	2	92	17
	空気環境の測定実施	4	-	1	-	3	-	13	-	-	-	18	-	9	-
	ホルムアルデヒド量の測定実施	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊粉じんの量	4	-	1	-	2	-	12	-	-	-	4	-	9	-
	一酸化炭素の含有率	4	-	1	-	2	-	12	-	-	-	4	-	9	-
	二酸化炭素の含有率	4	-	1	-	2	-	12	5	-	-	4	-	9	-
	温度	4	2	1	-	2	1	12	3	-	-	4	-	9	1
	相対湿度	4	-	1	-	1	-	13	9	-	-	4	2	9	3
	気流	4	-	1	-	1	-	11	-	-	-	4	-	8	-
	ホルムアルデヒド量	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	冷却塔への供給水に必要な措置	3	-	-	-	1	-	4	-	-	-	2	-	4	1
	加湿装置への供給水に必要な措置	2	-	-	-	1	-	5	-	-	-	1	-	4	2
	冷却塔、冷却水の汚れ点検（1月以内ごと）	3	-	-	-	1	-	3	1	-	-	2	-	4	2
	冷却塔、冷却水の水管清掃（1年以内ごと）	2	-	-	-	1	-	3	-	-	-	2	-	3	1
	加湿装置の汚れ点検（1月以内ごと）	2	-	-	-	1	-	5	1	-	-	1	-	5	3
	加湿装置の清掃（1年以内ごと）	1	-	-	-	1	-	6	-	-	-	1	-	4	1
	排水受けの汚れ、閉塞の状況点検	3	1	-	-	1	-	5	-	-	-	1	-	6	3
飲 料 水 の 管 理	総数	17	-	5	-	11	-	56	1	-	-	39	1	34	1
	遊離残留塩素の含有率の検査実施	4	-	1	-	3	-	12	-	-	-	19	1	7	1
	遊離残留塩素の含有率	4	-	1	-	2	-	12	1	-	-	3	-	6	-
	中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率の検査実施	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	水質検査実施	3	-	1	-	2	-	11	-	-	-	4	-	7	-
	水質基準	3	-	1	-	2	-	11	-	-	-	4	-	7	-
	中央式給湯設備における給湯水質検査実施	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	中央式給湯設備における給湯水質基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	貯水槽の清掃	3	-	1	-	2	-	10	-	-	-	4	-	7	-
	貯湯槽の清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
雑 用 水 の 管 理	総数	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
	遊離残留塩素の含有率の検査実施	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	遊離残留塩素の含有率	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	雑用水の水槽点検	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	水質検査実施	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	pH値	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	臭気	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	外観	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	濁度	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	総数	14	-	4	1	7	2	43	3	-	-	75	3	25	6
	排水設備の清掃	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	18	-	6	1
	大掃除	4	-	1	-	2	1	15	3	-	-	19	2	6	2
	ねずみ等の防除	4	-	1	-	2	-	15	-	-	-	19	-	6	-
	帳簿書類の備付け	4	-	1	1	2	1	12	-	-	-	19	1	7	3

注：1) 「空気環境の測定実施」には、「ホルムアルデヒド量の測定実施」を含まない。

2) 「飲料水の管理」の「遊離残留塩素の含有率の検査実施」、「遊離残留塩素の含有率」、「水質検査実施」及び「水質基準」には、中央式給湯設備におけるものは含まない。

3) 「飲料水の管理」の「水質検査実施」及び「中央式給湯設備における給湯水質検査実施」には、遊離残留塩素含有率の検査実施を含まない。

4) 「飲料水の管理」の「水質基準」及び「中央式給湯設備における給湯水質基準」には、遊離残留塩素含有率を含まない。

5) 「貯水槽の清掃」には「貯湯槽の清掃」を含まない。