

各競技の施設基準

1 陸上競技場に係る施設基準

競技種目	国体基準	競技基準【参考】	陸上競技場の現状
陸上	<ul style="list-style-type: none"> <li>日本陸上競技連盟公認の1種競技場1</li> <li>1周400mのサブトラック1、投てき練習場1</li> </ul>	<p>【第1種陸上競技場公認基準】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>レーン数：400m×8レーン又は9レーン 全天候舗装</li> <li>入場可能数：15,000人以上（芝生席を含む） ※少なくともメインスタンドは7,000人程度で屋根付き</li> <li>補助競技場：第3種公認陸上競技場</li> <li>平均照度：1m220の高さで平均照度1,000ルクス程度、フィニッシュラインは1,500ルクス以上を確保</li> <li>雨天練習場：必要</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>レーン数：400m×8レーン</li> <li>入場可能数：17,000人</li> <li>観客席数：14,400席</li> <li>補助競技場：公認なし</li> <li>雨天練習場：なし</li> <li>夜間照明：4基（平均1,500ルクス）</li> <li>大型映像装置：1台（横12.8m×縦7.68m）</li> <li>屋根：観客席の一部のみ</li> <li>諸室：役員室、男女更衣室、放送室、写真判定室、トレーニング室等</li> </ul>
サッカー	<ul style="list-style-type: none"> <li>規定の（68m×105m）競技場芝生7面以上</li> <li>2会場地以上に分かれてもよい原則、天然芝とするが、全3面までJFA公認人工芝ピッチの使用を可能とする</li> </ul>	<p>【Jリーグスタジアム検査要項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>入場可能数：15,000人以上（J1）</li> <li>観客席数：椅子席で10,000席以上</li> <li>平均照度：1,500ルクス以上</li> <li>屋根：原則としてすべての観客席を覆う</li> <li>トイレ：洋式5台/1,000人、小便器8台/男性1,000人</li> <li>諸室：ドーピングコントロール室、運営本部室、記録室、場内放送室、大型映像操作室、警察・消防指令室、医務室、記者室、カメラマン室、記者会見室、ミックスゾーン、実況放送室等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>夜間照明：4基（平均1,500ルクス）</li> <li>大型映像装置：1台（横12.8m×縦7.68m）</li> <li>屋根：観客席の一部のみ</li> <li>諸室：役員室、男女更衣室、放送室、写真判定室、トレーニング室等</li> </ul>

## 2 体育館に係る施設基準

競技種目	国体基準	競技基準【参考】	総合体育館の現状
バレーボール	<ul style="list-style-type: none"> <li>・規定の屋内コート8面</li> <li>・2会場地以上に分かれてもよい</li> <li>・体育館の天井の高さは10m以上が望ましいが、7m以上あればよい</li> </ul>	<p>【Vリーグ大会運営マニュアル】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入場可能数：3,500名以上（特設席を含む）</li> <li>・フロアの広さ：25m×50m</li> <li>・プレイングエリア：34m×19m</li> <li>・天井高さ：12.5m以上</li> <li>・照度：1,500ルクス以上</li> <li>・室温：15℃～25℃</li> <li>・諸室：選手控室（4室）、チアリーダー更衣室（1-2室）、プレワーキングルーム、インタビュールーム、技術統計記録室、審判更衣室、本部役員控室、開催地役員控室</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大競技場コート数：バレーボール3面、バスケット2面</li> <li>・フロアの広さ：38m×48m</li> <li>・観客席数：2,118席（固定1,350席）</li> <li>・天井高さ：13.5m</li> <li>・照度：1,800ルクス</li> <li>・諸室：研修室、男女更衣室、医務室、授乳室、トレーニング室</li> </ul>
バスケットボール	<ul style="list-style-type: none"> <li>・規定の屋内コート10面</li> <li>・近接であれば、2会場地以上に分かれてもよい</li> </ul>	<p>【Bリーグホームアリーナ検査要項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入場可能数：5,000席以上（B1）※仮設席、立見席を含む</li> <li>・プレイングエリア：32m×19m</li> <li>・平均照度：1,400ルクス以上</li> <li>・空調：必要</li> <li>・大型映像装置：必要</li> <li>・トイレ：入場可能数に対して2%の人が同時に利用可能な規模</li> <li>・諸室：運営本部室、運営スタッフ控室、警備員控室、貴賓室、記者会見室、ミックスゾーン、テレビ中継スタッフ控室、場内放送室、大型映像操作室、医務室等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他競技場：小競技場、柔道場、剣道場、弓道場、相撲場、体操場</li> </ul>