

液化石油ガス販売事業登録申請について

※窓口で申請をされる場合は、事前にご連絡ください。

書類名	貯蔵施設		
	3トン未満	3トン以上	なし
1 申請書(様式第1)	○	○	○
2 別紙(販売所の名称及び所在地、貯蔵施設の位置等)	○	○	○
3 貯蔵施設の位置及び構造等の明細書	○	—	—
4 貯蔵施設の位置を示す案内図	○	—	—
5 貯蔵施設の付近の状況見取図	○	—	—
6 貯蔵施設の構造図	○	—	—
7 貯蔵施設設置の都道府県知事の許可証の写し	—	○	—
8 貯蔵施設を所有または占有しない理由書	—	—	○
9 法第11条ただし書に定める場合の適合内容を証する書面 ※1	—	—	○
10 販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量	○	○	○
11 保安業務を実施する機関の保安機関登録証の写し ※2	○	○	○
12 損害賠償の支払い能力を証する書面(付保証明書等)	○	○	○
13 欠格条項に該当しないことの誓約書	○	○	○
14 (法人にあっては)定款	○	○	○
15 (法人にあっては)登記簿抄本	○	○	○
16 業務主任者選任(解任)届書(様式第10)	○	○	○
17 経験証明書	○	○	○
18 第2種販売主任者免状等の写し	○	○	○
19 手数料 ¥31,000(佐賀県収入証紙)	○	○	○

・ 貯蔵施設の位置を示す案内図は電子地図を用いて作成しても結構です。

※1 高圧ガス保安法第5条または第16条に基づく許可証の写し、第1種製造者(または第1種貯蔵所)との配送業務委託契約書の写しまたは配送事業者の資本関係を示す書面等を提出してください。

※2 保安機関登録証の写しは自社分を含みます。

欠格条項に該当しないことの誓約書

[提出先]

〒840-8570

佐賀市城内一丁目1番59号

佐賀県 政策部 危機管理・報道局 危機管理防災課消防保安室 保安担当(新館3F)

Tel : 0952-25-7027

FAX : 0952-25-7262

Mail : kikikanribousai@pref.saga.lg.jp

様式第1（第4条関係）

× 整理番号	
× 審査結果	
× 受理年月日	年 月 日
× 認定番号	

液化石油ガス販売事業登録申請書

年 月 日

佐賀県知事 殿

氏名又は名称及び
法人にあっては
その代表者の氏名

住 所

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第2項の規定により同条第1項の登録を受けたいので、次のとおり申請します。

- 1 販売所の名称及び所在地
別紙のとおり
- 2 貯蔵施設の位置
別紙のとおり
- 3 保安業務を行う者の氏名又は名称及びその事業所の所在地
別紙のとおり

- (備考)
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 ×印の項は記載しないこと。

【個人情報について】

お預かりした個人情報は、その目的を達成するためにのみ使い、ご本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。

詳しくは、佐賀県のホームページの「佐賀県個人情報保護方針」をご覧ください。

別紙

1. 販売所の名称及び所在地

2. 貯蔵施設の位置

名 称	所 在 地	位 置	所 在 地
〇〇営業所	佐賀県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地	<input type="checkbox"/> 同一敷地内	販売所所在地と同じ
		<input type="checkbox"/> 販売所から m	佐賀県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地
		<input type="checkbox"/> 全量委託	委託先名称

3. 保安業務を行う者の氏名又は名称及びその事業所の所在地

販売所の名称		〇〇液化石油ガス株式会社 〇〇営業所	
保安業務区分		保安機関の名称、認定番号	保安機関の所在地
1	供給開始時点検・調査	当 社 〇〇営業所	佐賀県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地
		第41A0000RA号	
2	容器交換時等供給設備点検	当 社 〇〇営業所	佐賀県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地
		第00A0000RA号	
3	定期供給設備点検	当 社 〇〇営業所	佐賀県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地
		第00A0000RA号	
4	定期消費設備調査	当 社 〇〇営業所	佐賀県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地
		第00A0000RA号	
5	周 知	当 社 〇〇営業所	佐賀県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地
		第41A0000RA号	
6	緊急時対応	当 社 〇〇営業所	佐賀県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地
		第41A0000RA号	
7	緊急時連絡	当 社 〇〇営業所	佐賀県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地
		第41A0000RA号	

貯蔵施設の位置及び構造等の明細書

1. 販売所の名称、所在地及び貯蔵施設の位置等

販売所の名称 ○○液化石油ガス株式会社 ○○営業所
 販売所の所在地 佐賀県○○市○○町○丁目○○番地
 貯蔵施設の位置 販売所と同一敷地内/佐賀県○○市○○町○丁目○○番地
 貯蔵施設の面積 10 m² (貯蔵量3トン未満)
 貯蔵施設の障壁 有(補強コンクリートブロック造)

2. 貯蔵施設の技術上の基準に対応する事項

(液化石油ガス法施行規則第14条各号及び第16条第7号)

号	対 応 事 項												
第14条第1号	警戒標 (1) 掲示位置 貯蔵施設入口及び側面 (2) 表示内容 ① LPガス貯蔵施設 ② 燃(赤色文字) ③ 火気厳禁(赤色文字) ④ 無断立入禁止(赤色文字)												
第2号	施設距離 (1) 貯蔵施設面積 <u>10 m²</u> (2) 施設距離 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>保安物件</th> <th>施設距離</th> <th>実測距離</th> <th>対象物件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1種保安物件</td> <td>14.23m (7.12m)</td> <td>m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>第2種保安物件</td> <td>9.49m (4.74m)</td> <td>m</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ※施設距離の()内は障壁設置時の距離を示す。 (3) 施設距離の不足に対する障壁の必要性 有・無	保安物件	施設距離	実測距離	対象物件	第1種保安物件	14.23m (7.12m)	m		第2種保安物件	9.49m (4.74m)	m	
保安物件	施設距離	実測距離	対象物件										
第1種保安物件	14.23m (7.12m)	m											
第2種保安物件	9.49m (4.74m)	m											
第3号	障 壁 (1) 障壁の構造 ① 材料 コンクリートブロック ② 寸法 (高さ) cm (厚さ) cm ③ 配筋 鉄筋 mm, mm 間隔(縦) cm (横) cm (2) 扉の構造 ① 材料 鋼板 ② 寸法 (厚さ) mm (高さ) cm (幅) cm ③ 補強 等辺山形鋼 (枠) 50 mm × 50 mm (内) 30 mm × 30 mm 間隔(縦) 39 cm (横) 33.5 cm												
第4号	屋根材等 屋根組及び屋根の材料 軽量鉄骨、繊維強化セメント板												

号	対 応 事 項
第5号	滞留防止措置 (1) 貯蔵施設面積 $\frac{10}{\quad} \text{m}^2$ (2) 法定換気口面積 $\frac{10}{\quad} \text{m}^2 \times 300 \text{cm}^2/\text{m}^2 = \frac{3,000}{\quad} \text{cm}^2$ (3) 換気口面積 開口部面積 (縦) $\frac{20}{\quad} \text{cm} \times (\text{横}) \frac{40}{\quad} \text{cm} \times \frac{6}{\quad} \text{箇所}$ $= 4,800 \text{cm}^2 > \frac{3,000}{\quad} \text{cm}^2$
第6号	消火器 (1) 型式 型(A-●・B-●・C) (2) 個数 個 (3) 設置場所
第16条第7号	火気距離等 (1) 火気の種類 (2) 火気までの距離 m (3) 火気との距離が2m以内の場合の障壁 該当有 ・ 該当なし ① 材料 ② 高さ ③ 迂回水平距離 m

登録の拒否要件に該当しないことの誓約書

氏名	職名	現住所

上記の者は当社の業務を行う役員であり、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第4条第1項に規定する登録の拒否要件に当社及びその役員が該当しないことを誓約します。

令和●年●月●日

佐賀県知事 殿

名称
代表者氏名

印