

質 問 書

令和7年6月3日回答

公告名：マルチメディア室仮設空調賃貸借に係る入札				
質問No.	項目	質問内容	回答	備考
No.1	室内機について	台座の上に室内機を設置するようになっておりますが、資料等あれば頂けないでしょうか。また、製作品となれば時間がかかると思はれます。	申し訳ありませんが、資料等はございません。 床面から窓枠下までは 1100 mmとなります。 現場説明会は予定しておりませんが、現地確認は可能です。 (令和7年6月3日回答)	
		ドレンの関係で台座の上に設置されるのだと思いますが、転倒防止も含めて、床や壁面への固定は可能でしょうか。	転倒防止対策として、室内機及び台座の床や壁面への固定をお願いいたします。 撤去後は原状復旧をお願いいたします。 (令和7年6月3日回答)	
		台座の高さは窓の下の高さと同じくらいになるとして、約 1100～1200 mm程度だと思われませんが、天井の高さは大丈夫でしょうか。	床面から窓枠の下までの高さは 1100 mmです。床面から天井までは 3000 mmあります。ドレン配管の位置等確認の上、機種選定をお願いいたします。 (令和7年6月3日回答)	
		内機の表に操作部があるのですが、高すぎてエアコンの操作ができないのではないのでしょうか。	エアコン操作については、操作パネルが高い位置になった場合は、学校で脚立等を利用し操作する予定です。 (令和7年6月3日回答)	
No.2	発電機及び電源について	保護フェンスはプラスチックフェンスでよろしいでしょうか。	はい、プラスチックで構いません。 (令和7年6月3日回答)	
		消火器はABC粉末10型をボックスに収納でよろしいでしょうか。	はい、消火器はボックス収納をお願いします。 (令和7年6月3日回答)	
		オイルパンは必要でしょうか。	はい、必要です。 (令和7年6月3日回答)	

		発電機の定格電流が60Aであれば25KVAでよろしいのではないのでしょうか。 (60KVAだと定格電流が150Aになります)	発電機への燃料補給作業を減らすために60KVAビックタンクをご準備ください (燃料タンク400L程度) (令和7年6月3日回答)	
		CV8-3Cとありますが、CVT14もしくはCVT22の方がよいと思われましがいかがでしょうか。	運用上は、仕様書に記載のもので問題ないと考えておりますが、ご提案のものでも構いません。 (令和7年6月3日回答)	
		VVF206-3Cとありますが、EM-EEF2.6-3CもしくはCV3.5-3Cの方がよろしいのではないのでしょうか。	運用上は、仕様書に記載のもので問題ないと考えておりますが、ご提案のものでも構いません。 (令和7年6月3日回答)	
		仮設配電盤は屋外型であれば、材質はプラスチック樹脂製でよろしいのでしょうか。	はい、樹脂製で構いません。 (令和7年6月3日回答)	
		屋外壁面への仮設盤の固定は可能でしょうか。	仮設盤は屋外壁面への固定(穴開け等)は行わず、自立式での設置をお願いします。 (令和7年6月3日回答)	
No.3	基礎	発電機及び室外機の基礎工事(コンクリート基礎)は無いと思って宜しいでしょうか	はい、基礎工事はありません。 (令和7年6月3日回答)	