

仕様書

1 件名 令和8年 佐賀県立学校電力供給

2 仕様

(1) 供給場所

別紙1参照

(2) 業種及び用途

中学校、高等学校、特別支援学校

(3) 電力供給条件(各施設)

ア 供給電気方式 交流3相3線方式

イ 標準電圧 6,000V

ウ 計量電圧 6,000V

エ 標準周波数 60Hz

(4) 契約電力及び予定使用電力量

ア 契約予定電力 7,751kW(各施設合計)

注1) 契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする

イ 見込使用電力量 13,291,800kWh(各施設合計)

ウ 力率 100% (実績平均)

注2) 電力使用において、何らかの原因により力率が変動した場合は実測に基づき請求金額を算定する。

(5) 供給期間

令和8年7月1日0時から令和9年6月30日24時まで

(6) その他

力率の変動、燃料費調整、再生可能エネルギー発電促進賦課金、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州管内の旧一般電気事業者が定める標準供給条件等による。

なお、入札価格の算定にあたっては、燃料調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。