

別紙3

設備・機器名		学校名		唐津商業高校		唐津東中学・高校		唐津西高校		厳木高校		唐津青翔高校		唐津南高校		唐津工業高校		唐津特別支援学校		唐津特別支援学校 好学会分校	
		数量	備考	数量	備考	数量	備考	数量	備考	数量	備考	数量	備考	数量	備考	数量	備考	数量	備考	数量	備考
火災通報装置	火災通報装置																	1		1	
ガス漏れ警報装置	ガス漏れ警報器																17		25		
	受信機																1	GR型	1	複合受信機	
	中継器																3				
	遮断弁																2				
その他	消防署への報告義務の有無	令和9年度前期		令和10年度前期		令和9年度前期		○令和8年度後期		令和9年度前期		○令和8年度後期		令和9年度後期		○令和8年度後期		○令和8年度後期		○令和8年度後期	
																		※1年ごと		※1年ごと	

※ 1 上記で明示されていない機器及び配線、付属品類であっても、消防法等関係法令上または、設備の作動上必要なものにおいては、業務の範囲とする。

※ 2 自動火災報知設備の受信機については、常用及び予備電源装置を含む。

※ 3 消火器については、必要な放射試験を含む。

※ 4 消火栓については、起動スイッチを含む。

※ 5 消火栓ホース耐圧試験については、10年経過後の3年毎に実施する。

※ 6 加圧送水装置については、フートバルブを含む。

※ 7 非常放送設備については、アンプ・増幅器・起動装置・電源装置・スピーカー等一式とする。

※ 8 防火扉・防火シャッターについては、自動開閉装置を含む。

※ 9 漏電火災警報設備については、ブザーを含む。

※10 火災通報装置については、本体・遠隔起動装置等一式とする。

※11 建築基準法第12条第4項に基づく防火設備検査員による随時閉鎖式の防火設備の点検業務を行うこと。

唐津工業高等学校		管理・特別教室棟	特別教室棟	第1土木実習棟	第2土木実習棟	第2電気実習棟	第1電気実習棟	第1機械実習棟	第2機械実習棟	南実習棟	体育館	仮実習棟 (北側)	仮実習棟 (南側)	プール棟 部室	弓道場	合計
自動火災報知設備	受信機	1														1
	副受信機															0
	熱感知器 差動式分布									9						9
	熱感知器 差動式スポット	47	34	21	33	33	37	36	37	54	35	41	38	30	3	479
	熱感知器 定温式スポット	11	9							5			1	1		27
	煙感知器	1	3							1						5
	発信機	6	11	2	1	1	1	1	1	6	6	2	2	2	1	43
	地区音響装置	6	11	2	1	1	1	1	1	7	6	4	4	2	1	48
	表示灯	6	11	2	1	1	1	1	1	6	6	2	2	2	1	43
	中継器(ベル中継器6ヶ含む)	11	16	2	2	2	4	4	2	10	11	5	4	3	1	77
	消火栓起動装置	1														1
消火器	粉末消火器	22	15	2	3	3	3	3	2	14	8	5	5	3	2	90
	ハロン消火器															0
	炭酸ガス消火器															0
	水消火器															0
屋内消火栓設備	消火栓	6	11	1	1	1	1	1	1	6	6					35
	加圧送水装置	1														1
	操作盤	1														1
	呼水装置	1														1
	放水テスト	1														1
	消火栓ホース耐圧試験		3				2		2		1					8
	受水槽	1														1
	表示灯		8	1	1	1	1	1	1							14
非常電源	非常電源専用受変電設備	1														1
	自家発電設備															0
	蓄電池設備															0
避難器具	避難はしご		1													1
	緩降機	2								1						3
	救助袋		1													1
非常放送	非常放送	1													1	
誘導灯	誘導灯															0
	誘導標識															0
	誘導灯信号装置															0
防排烟制御設備	防火扉	5								4						9
	防火シャッター	3	8													11
	制御盤															0
	中継器	7	10							3						20
	煙感知器	5	8							2						15
	連動操作盤	1														1
漏電警報	受信機															0
	変流器															0
火災通報	火災通報装置															0
ガス漏れ	ガス漏れ警報器	16								1						17
	受信機(GR型)	1														1
	中継器	2								1						3
	遮断弁	1								1						2

